



제2019-037380-01-1호

# 안전인증서

**R,STHAL Schaltgeraete**

Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Contact element / Isolating terminal

## 형식·모델(용량·등급) / 인증번호

8082/\*-(Ex d e IIC) / 19-KA4BO-0466U

## 인 증 기 준

고용노동부고시 제2019-15호

## 인 증 조 건

### 1. 제조공장

·본 인증서는 'Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

### 2. 제품개요

·당 기기는 케이블 연결을 위한 내압/안전증 방폭구조 접속 기기임.

·사용온도:  $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_s \leq +100\text{ }^{\circ}\text{C}$

### 3. 인증범위: 본 인증서는 아래 제품에 한하여 유효함.

·8082/(a)-(b)

(a) - 결선방법	1(Screw), 2(Cage clamp)
(b) - 접점방식	1(NC), 2(NO)

### 4. 안전한 사용을 위한 조건

·당 기기는 방폭부품으로서 단독사용이 불가하므로 완제품 형태로 재인증 후 사용할 것.

·설치 및 동작 관련 요건은 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx PTB 06.0011U Issu No.3)를 참조 할 것.

### 5. 인증(변경)사항: 없음.

### 6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx PTB 06.0011U Issue No.3)와 함께 사용

2019 년 07 월 15 일

한국산업기술시험원

