



**Sommaire**

1	Indications générales.....	3
1.1	Fabricant.....	3
1.2	Informations concernant le mode d'emploi .....	3
1.3	Autres documents.....	3
1.4	Conformité aux normes et dispositions.....	3
2	Explication des symboles.....	4
2.1	Symboles figurant dans le mode d'emploi .....	4
2.2	Avertissements .....	4
2.3	Symboles sur le dispositif .....	5
3	Consignes de sécurité .....	6
3.1	Conservation du mode d'emploi .....	6
3.2	Qualification du personnel .....	6
3.3	Utilisation sûre .....	6
3.4	Transformations et modifications.....	7
4	Fonction et structure du dispositif .....	7
4.1	Fonction .....	7
4.2	Structure du dispositif .....	8
5	Caractéristiques techniques.....	9
6	Transport et stockage .....	12
7	Montage et installation .....	12
7.1	Cotes / cotes de fixation.....	12
7.2	Montage / démontage, position d'utilisation.....	13
7.3	Installation.....	14
8	Mise en service.....	26
8.1	Conditions .....	26
8.2	Exécution .....	26
9	Fonctionnement .....	27
9.1	Dépannage .....	27
10	Maintenance, entretien, réparation .....	27
10.1	Maintenance et entretien .....	27
10.2	Réparation .....	27
10.3	Retour .....	28
11	Nettoyage.....	28
12	Élimination .....	28
13	Accessoires et pièces de rechange .....	28

# 1 Indications générales

## 1.1 Fabricant

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Business Unit Lighting & Signalling  
Nordstr. 10  
D-99427 Weimar  
Allemagne

Tél. : +49 3643 4324  
Fax : +49 3643 4221-76  
Internet : r-stahl.com  
E-mail : info@r-stahl.com

R. STAHL Schaltgeräte GmbH  
Am Bahnhof 30  
D-74638 Waldenburg  
Allemagne

Tél. : +49 7942 943-0  
Fax : +49 7942 943-4333  
Internet : r-stahl.com  
E-mail : info@r-stahl.com

## 1.2 Informations concernant le mode d'emploi

N° d'identification : 276784 / YA6060300100  
Numéro de publication : 2022-03-17-BA00-III-fr-02

La notice originale est la version anglaise.  
Celle-ci est juridiquement contraignante pour toutes les questions juridiques.

## 1.3 Autres documents

- Fiche technique

Documents en d'autres langues, voir r-stahl.com.

## 1.4 Conformité aux normes et dispositions

Les certificats IECEx, ATEX, la déclaration de conformité UE et d'autres certificats nationaux peuvent être téléchargés sous le lien suivant :  
<https://r-stahl.com/en/global/support/downloads/>  
IECEx également sous : <http://iecex.iec.ch/>

## 2 Explication des symboles

FR

### 2.1 Symboles figurant dans le mode d'emploi

Symbole	Signification
	Conseils et recommandations concernant l'utilisation du dispositif
	Danger général
	Danger provoqué par une atmosphère explosive


### 2.2 Avertissements

Il est impératif de respecter les consignes d'avertissement pour réduire le risque lié à la construction et au fonctionnement. Les consignes d'avertissement sont structurées de la manière suivante :

- Mots d'avertissement : DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION, AVIS
- Type de danger/dommage et origine
- Conséquences du danger
- Prise de mesures de correction pour éviter le danger ou le dommage

	<b>DANGER</b>
	Danger pour les personnes Le non-respect de l'instruction entraîne des blessures graves ou même la mort.
	<b>AVERTISSEMENT</b>
	Danger pour les personnes Le non-respect de l'instruction peut entraîner des blessures graves ou même la mort.
	<b>ATTENTION</b>
	Danger pour les personnes Le non-respect de l'instruction peut entraîner des blessures légères.
<b>AVIS</b>	
Éviter tout dégât matériel Le non-respect de l'instruction peut entraîner des dégâts matériels sur le dispositif et/ou dans son environnement.	

## 2.3 Symboles sur le dispositif

Symbole	Signification
	Marquage CE selon la directive actuellement en vigueur.
	Dispositif homologué pour les zones Ex selon le marquage.
	Entrée
	Sortie
	Consignes de sécurité devant impérativement être prises en compte : si un dispositif porte ce symbole, les données correspondantes et/ou les avis relatifs à la sécurité contenus dans le mode d'emploi doivent impérativement être observés !
	Marquage selon la directive WEEE 2012/19/UE

### 3 Consignes de sécurité

FR

#### 3.1 Conservation du mode d'emploi

- Lire attentivement le mode d'emploi.
- Conserver le mode d'emploi sur le lieu d'implantation du dispositif.
- Tous les documents et les modes d'emploi des dispositifs à raccorder livrés avec ceux-ci doivent être respectés.

#### 3.2 Qualification du personnel

Les opérations décrites dans ce mode d'emploi doivent exclusivement être exécutées par un personnel qualifié formé à cet effet. Ceci s'applique en particulier aux travaux relevant des domaines

- Ingénierie
- Montage/démontage du dispositif
- Installation (électrique)
- Mise en service
- Maintenance, réparation, nettoyage

Les personnels qualifiés exécutant ces opérations doivent avoir un niveau de connaissances satisfaisant aux dispositions et normes locales applicables.

Des connaissances supplémentaires sont requises pour les opérations exécutées en zone Ex ! R. STAHL recommande le niveau de connaissances décrit dans les normes suivantes :

- CEI/EN 60079-14 (ingénierie, sélection et montage d'installations électriques)
- CEI/EN 60079-17 (contrôle et maintenance d'installations électriques)
- CEI/EN 60079-19 (réparation de dispositif, révision et remise en état)

#### 3.3 Utilisation sûre

##### Avant le montage

- Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité mentionnées dans le présent mode d'emploi !
- S'assurer que le contenu du présent mode d'emploi a été entièrement assimilé par le personnel compétent.
- Le dispositif ne doit être utilisé que conformément aux dispositions et pour l'application pour laquelle il est prévu.
- En cas de conditions de fonctionnement non couvertes par les caractéristiques techniques du dispositif, veuillez impérativement vous adresser à la société R. STAHL Schaltgeräte GmbH.
- S'assurer que le dispositif n'est pas endommagé.
- Nous ne saurions être tenus pour responsables de dommages résultant d'une utilisation erronée ou non autorisée du dispositif ou du non-respect du présent mode d'emploi.

##### Lors du montage et de l'installation

- L'assemblage et l'installation ne doivent être exécutés que par du personnel qualifié et autorisé (voir chapitre « Qualification du personnel »).
- Installer le dispositif exclusivement dans des zones pour lesquelles il est adapté en raison de son marquage.
- Respecter les indications (caractéristiques techniques et conditions d'utilisation) figurant sur les plaques signalétiques et les panneaux de signalisation du dispositif lors de l'installation et de l'utilisation.
- Avant l'installation, s'assurer que le dispositif n'est pas endommagé.

**Mise en service, maintenance, réparation**

- La mise en service et la réparation ne doivent être exécutées que par du personnel qualifié et autorisé (voir chapitre « Qualification du personnel »).
- Avant la mise en service, s'assurer que le dispositif n'est pas endommagé.
- Effectuer uniquement les travaux de maintenance décrits dans le présent mode d'emploi.

**3.4 Transformations et modifications**

	<p style="text-align: center;"><b>DANGER</b></p> <p>Risque d'explosion dû aux transformations et aux modifications sur le dispositif ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toute transformation ou modification sur le dispositif est interdite.</li> </ul>
	<p>Nous n'endossons aucune responsabilité et n'accordons aucune garantie pour des dommages résultant de transformations et de modifications.</p>

**4 Fonction et structure du dispositif**

	<p style="text-align: center;"><b>DANGER</b></p> <p>Risque d'explosion résultant d'une utilisation non conforme à l'emploi prévu ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'utiliser le dispositif que conformément aux conditions de fonctionnement définies dans ce mode d'emploi.</li> <li>• N'utiliser le dispositif que pour l'application mentionnée dans le présent mode d'emploi.</li> </ul>
---	--

**4.1 Fonction****Domaine d'application**


L'appareil de signalisation de la série YA60/2 est prévu pour une utilisation dans un environnement rude ou présentant un risque d'explosion. Il est utilisé dans des atmosphères à risque d'explosion de gaz des zones 1 et 2 ainsi que dans des atmosphères à risque d'explosion de poussière des zones 21 et 22.

**Mode de fonctionnement**

Lorsqu'il est activé, l'appareil de signalisation déclenche un signal acoustique selon la configuration et la variante du dispositif.

## 4.2 Structure du dispositif

FR



22730E00

- |   |                        |   |                               |
|---|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Vis                    | 4 | Bride de l'avertisseur sonore |
| 2 | Recouvrement du cornet | 5 | Circuit imprimé               |
| 3 | Vis à tête cylindrique | 6 | Boîtier                       |

## 5 Caractéristiques techniques

### Protection contre les explosions

#### Mondial (IECEX)

Gaz et poussière | IECEx EPS 20.0037X  
Ex db IIC T.<sup>\*)</sup> Gb  
Ex tb IIIC T... °C<sup>\*)</sup> Db

#### Europe (ATEX)

Gaz et poussière | EPS 20 ATEX 1 077 X  
⊕ II 2 G Ex db IIC T.<sup>\*)</sup> Gb  
⊕ II 2 D Ex tb IIIC T... °C<sup>\*)</sup> Db

<sup>*)</sup> Classe de température	T6	T4
Température max. de surface (tb)	T80 °C	T100 °C
Plage de température ambiante (db)	-45 ... +50 °C <sup>1)</sup>	-45 ... +70 °C <sup>2)</sup>
Plage de température ambiante (tb)	-35 ... +50 °C <sup>1)</sup>	-35 ... +70 °C <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Câblage entrée/sortie jusqu'à max.10 A

<sup>2)</sup> Câblage entrée/sortie jusqu'à max.10 A, câble de raccordement et entrées de câbles avec température de service admissible  $\geq +90$  °C requis

#### Conditions particulières « X »

Toute réparation de la fente antidéflagrante n'est autorisée que conformément aux valeurs du fabricant.

Les capots de protection et les cornets des haut-parleurs doivent être installés de manière à être protégés contre les charges électrostatiques.

La plage de température ambiante pour les applications poussières comprend au maximum 35 ... +50 °C ou +70 °C.

Pour les applications Ex gaz, la température ambiante inférieure peut descendre jusqu'à -45 °C.

Les vis utilisées doivent avoir une classe de résistance correspondant à au moins A2-70.

#### Attestations et certificats

Certificats | IECEx, ATEX

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Poids du produit | 5,4 kg

### Caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi | 12 ... 24 V DC

Puissance d'entrée moyenne / courant absorbé max.	Courant absorbé max. [mA]	Puissance moyenne [W]
---	---------------------------	-----------------------

Sirène	300	6
--------	-----	---

Classe de protection | I (raccordement PE) (interne + externe)

### Conditions ambiantes

Plage de température ambiante fonctionnelle | min. -40 °C  
Température ambiante max. voir certificat

### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection | IP66 (CEI/EN 60529)

Matériau

Boîtier | Aluminium 6005A - T6, résistant à l'eau de mer

Couleurs du boîtier | Rouge (RAL 3001)

Sirène | ABS, ininflammable

Fixation | Acier inoxydable

Joint | Joint torique NBR

Entrées de câbles | 2 entrées de câbles, équipées de :  
1 x bouchon obturateur Exd M20 rouge  
1 x capot de protection contre la poussière M20 rouge


**Caractéristiques techniques**

**Données acoustiques**


Volume	≤ 110 dB(A) @ 1 m	
Portée max. calculée	Information [80 dB(A)]	15 m
	Avertissement [85 dB(A)]	8 m
	Alerte [90 dB(A)]	4 m

FR

**Diagramme polaire**



15288E00



22495E00

**Montage / Installation**

Type de raccordement	Borne PUSH-IN
Bornes de connexion	unifilaire : max. 2,5 mm <sup>2</sup> à fils fins : max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Contenu de la livraison	- Appareil de signalisation selon configuration - Étrier en L - Capots de protection contre la poussière

Pour d'autres caractéristiques techniques, voir [r-stahl.com](http://r-stahl.com).



## 6 Transport et stockage

- Transporter et stocker le dispositif uniquement dans son emballage d'origine.
- Conserver le dispositif au sec (sans condensation) et à l'abri des secousses.
- Ne pas faire tomber le dispositif.

## 7 Montage et installation

### 7.1 Cotes / cotes de fixation

Plans d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) –  
Sous réserve de modifications



18382E00

## 7.2 Montage / démontage, position d'utilisation

	<p style="text-align: center;"><b>DANGER</b></p> <p>Risque d'explosion en cas de montage non conforme ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne faire fonctionner le dispositif que s'il est intact. Remplacer immédiatement le dispositif si le filetage est endommagé.</li> <li>• Le dispositif ne doit être installé que dans un environnement sec et propre.</li> <li>• Ne monter le dispositif que sur un mur ou une surface appropriée.</li> <li>• Protéger soigneusement les surfaces de fente non couvertes contre les dommages, la poussière et la saleté.</li> <li>• Monter les brides d'extrémité de manière rectiligne et sans exercer de force (sans marteau ni outil).</li> <li>• Si nécessaire, mettre des embouts en place de manière étanche au gaz et uniquement avec un outil approprié.</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>DANGER</b></p> <p>Risque d'explosion par décharge électrostatique ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <p>Ne pas utiliser le dispositif dans un environnement fortement générateur de charges !</p> <p>Éviter dans la mesure du possible les processus/activités suivant(e)s :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• frottement involontaire</li> <li>• flux de particules</li> </ul>
	<p style="text-align: center;"><b>DANGER</b></p> <p>Risque d'explosion en présence d'alésages ouverts, d'entrées de câble et de presse-étoupes non utilisés ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser uniquement des entrées de câbles et des bouchons obturateurs qui ont été contrôlés et certifiés séparément selon la directive 2014/34/UE (ATEX) et IECEx (CoC) et qui correspondent à la version de norme indiquée dans le certificat.</li> <li>• Le degré de protection IP des entrées de câbles et des bouchons obturateurs doit au moins correspondre au degré de protection IP du dispositif (voir le marquage sur le dispositif).</li> <li>• Lors de la sélection des entrées de câbles, veiller à ce que le type et la taille de filetage indiqués dans la documentation du matériel soient respectés.</li> <li>• Sceller les filetages avec un matériel d'étanchéité non durcissant afin de garantir le degré de protection IP 66.</li> <li>• Les alésages, les entrées de câbles et les presse-étoupes non utilisés doivent toujours être obturés par des bouchons obturateurs et/ou des bouchons normalisés. Observer la norme CEI/EN 60079-14.</li> <li>• L'installation du presse-étoupe à vis doit être effectuée selon les instructions du fabricant.</li> <li>• La température de l'entrée de câble peut dépasser 70 °C.</li> </ul>



- Choisir un emplacement de montage approprié qui corresponde à l'effet de signalisation du dispositif ainsi qu'aux paramètres de montage et d'installation requis (voir le chapitre « Caractéristiques techniques »).
- Monter le dispositif sur une surface plane au moyen de l'étrier en L et des trous de vissage.
- Installer des câbles homologués appropriés (voir chapitre « Caractéristiques techniques ») à l'aide d'une entrée de câble antidéflagrante appropriée.
- Fermer les ouvertures non utilisées à l'aide de bouchons obturateurs antidéflagrants agréés.



### 7.3 Installation

L'installation électrique et la configuration du dispositif s'effectuent dans l'ordre suivant :

- Démontage du dispositif (voir chapitre 7.3.1)
- Raccordements électriques (voir chapitre 7.3.2)
- Configuration (voir chapitre 7.3.3)
- Montage du dispositif (voir chapitre 7.3.4)
- Montage de la mise à la terre (voir chapitre 7.3.5)

#### 7.3.1 Démontage du dispositif

 <p>22499E00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desserrer les 3 vis PT (4,0 x 12) (1) et retirer le recouvrement du cornet (2).</li> </ul>
 <p>22731E00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desserrer les 4 vis à tête cylindrique (M5 x 16) (3) et retirer la bride de l'avertisseur sonore (4).</li> </ul>



 <p>22732E00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débrancher le connecteur entre la bride de l'avertisseur sonore (4) et le circuit imprimé (5).</li></ul>
 <p>22733E00</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retirer le circuit imprimé (5) du boîtier (6).</li></ul>

7.3.2 Raccordements électriques

FR

	DANGER
	<p>Risque d'explosion en cas de dispositifs de sécurité insuffisants ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour ne pas dépasser la température maximale autorisée des conducteurs, il convient de bien choisir les conducteurs utilisés.</li> <li>• En cas d'utilisation d'embouts de câble, ces derniers doivent être mis en places au moyen d'un outil approprié.</li> <li>• L'isolation doit couvrir le conducteur jusqu'à la borne.</li> <li>• Le conducteur ne doit pas être endommagé (par ex. entaillé) lors du dénudage.</li> <li>• Enfin, vérifier le bon ajustement du conducteur (fixation).</li> </ul>


- Poser le câblage préinstallé dans les raccordements électriques prévus, voir la figure.



22735E00

22734E00

- 7 Commande (signal A/B)
- 8 Alimentation avertisseur sonore



22736E00

### Exemple : schéma de connexion pour la combinaison de plusieurs dispositifs

À cet effet


- Respecter les sections de câble maximales admissibles des bornes de connexion, voir chapitre « Caractéristiques techniques ».
- Ne peuvent être installés que des entrées de câbles et des bouchons obturateurs qui ont été contrôlés et certifiés séparément selon la directive 2014/34/UE (ATEX) et IECEx (CoC), et qui correspondent à la version de norme indiquée dans le certificat du luminaire.
- Utiliser des conducteurs d'une longueur minimale de 3 m ou un presse-étoupe avec masse de scellement.

### 7.3.3 Configuration

La configuration du dispositif s'effectue par le réglage des interrupteurs DIP sur le circuit imprimé.

Les options de configuration générale / acoustique suivantes sont disponibles à cet effet :

#### Carte de circuits imprimés sirène



22737E00

	Désignation interrupteur DIP	Fonction
9	SW1	Réglages acoustiques pour niveau sonore 1
10	SW2	Réglages acoustiques pour niveau sonore 2
11	SW3	non équipé
12	SW4	non équipé
13	OPTIONS	Réglages généraux










## Interrupteur DIP « OPTIONS »








1	2	3	4	5	
			ON	ON	Réduction du volume sonore jusqu'à 18 dB(A)
			ON	OFF	Réduction du volume sonore jusqu'à 12 dB(A)
			OFF	ON	Réduction du volume sonore jusqu'à 6 dB(A)
			OFF	OFF	Volume sonore max.
		ON			réservé
		OFF			réservé
	ON				ACTIVATION DES NIVEAUX SONORES 3/4 (commande via signal A/B)
	OFF				DÉSACTIVATION DES NIVEAUX SONORES 3/4 (commande via signal A/B)
ON					ACTIVATION RI (commutation active via signal B)
OFF					DÉSACTIVATION RI (commutation active via signal B)











Mode de fonctionnement de l'interrupteur DIP « OPTIONS » en combinaison avec la commande (signal A/B)

Réglages généraux		Signal de commande		Son de sortie	
RI ACTIVATION	NIVEAUX SONORES 3/4 ACTIVATION	A	B	SON	Sélection du son
0	0	0	0	Son 1	SW1
0	0	1	0	Son 2	SW2
0	0	0	1	Son 1	SW1
0	0	1	1	Son 2	SW2
0	1	0	0	Son 1	SW1
0	1	1	0	Son 2	SW2
0	1	0	1	Son 3	SW1
0	1	1	1	Son 4	SW1
1	0 / 1	0	0	Son désactivé	SW1
1	0 / 1	1	0	Son désactivé	SW2
1	0 / 1	0	1	Son 1	SW1
1	0 / 1	1	1	Son 2	SW2


Réglages acoustiques

N° du son	SW1 / SW2					Fré- quence	Description du son	Application spéciale	Niveau sonore			
	SW x.1	SW x.2	SW x.3	SW x.4	SW x.5				1	2	3	4
	N° du son	N° du son	N° du son	N° du son	N° du son							
01	0	0	0	0	0	1000 Hz 800 Hz	 22571E00	Son alterné UK BS5839-1 (alarme incendie, passage à niveau)	01	SW2	05	11
02	1	0	0	0	0	3100 Hz 2500 Hz	 22572E00	Alarme de sécurité	02	SW2	04	11
03	0	1	0	0	0	1000 Hz 800 Hz	 22573E00	Urgence élevée – passage à niveau	03	SW2	05	11
04	1	1	0	0	0	3100 Hz 2500 Hz	 22574E00	Dissuasion de sécurité	04	SW2	02	11
05	0	0	1	0	0	554 Hz 440 Hz	 22575E00	AFNOR (France)	05	SW2	01	14
06	1	0	1	0	0	470 Hz 430 Hz	 22576E00		06	SW2	01	11
07	0	1	1	0	0	1000 Hz 800 Hz	 22577E00		07	SW2	28	11
08	1	1	1	0	0	3200 Hz 2500 Hz	 22578E00		08	SW2	07	11
09	0	0	0	1	0	554 Hz 440 Hz	 22579E00	Laisser un passage pour les secours (Suède, SS 031711)	09	SW2	01	11
10	1	0	0	1	0	700 Hz	 22580E00	Fin de l'alerte (Suède, SS 031711)	10	SW2	01	11

N° du son	SW1 / SW2					Fré- quence	Description du son	Application spéciale	Niveau sonore			
	SW x.1	SW x.2	SW x.3	SW x.4	SW x.5				1	2	3	4
	N° du son	N° du son	N° du son	N° du son	N° du son							
11	0	1	0	1	0	1000 Hz			11	SW2	31	15
12	1	1	0	1	0	2040 Hz 1632 Hz			12	SW2	01	11
13	0	0	1	1	0	2300 Hz			13	SW2	01	14
14	1	0	1	1	0	440 Hz			14	SW2	01	11
15	0	1	1	1	0	1000 Hz			15	SW2	31	11
16	1	1	1	1	0	420 Hz		AS2220, AS1610, AS1670 (Australie)	16	SW2	01	11
17	0	0	0	0	1	1000 Hz			17	SW2	31	11
18	1	0	0	0	1	2500 Hz			18	SW2	10	11
19	0	1	0	0	1	2500 Hz			19	SW2	28	11
20	1	1	0	0	1	700 Hz		Message important (Suède)	20	SW2	08	11
21	0	0	1	0	1	1000 Hz			21	SW2	28	11

N° du son	SW1 / SW2					Fré- quence	Description du son	Application spéciale	Niveau sonore			
	SW x.1	SW x.2	SW x.3	SW x.4	SW x.5				1	2	3	4
	N° du son	N° du son	N° du son	N° du son	N° du son							
22	1	0	1	0	1	700 Hz	 22588E00	Alarme d'attaque aérienne (Suède)	22	SW2	01	11
23	0	1	1	0	1	700 Hz	 22584E00	Avertisse- ment local (Suède)	23	SW2	22	11
24	1	1	1	0	1	720 Hz	 22589E00	Alarme industrielle (Allemagne)	24	SW2	08	11
25	0	0	0	1	1	1400 Hz	 22590E00		25	SW2	22	11
26	1	0	0	1	1	1200 Hz 250 Hz	 22592E00		26	SW2	07	11
27	0	1	0	1	1	1000 Hz 250 Hz	 22593E00		27	SW2	31	15
28	1	1	0	1	1	1000 Hz 800 Hz	 22594E00	ISO 8201 (Alarme d'évacuation intern- ationale)	28	SW2	08	11
29	0	0	1	1	1	1000 Hz 420 Hz	 22595E00		29	SW2	01	11
30	1	0	1	1	1	1200 Hz 500 Hz	 22596E00	Évacuation, Pays-Bas	30	SW2	26	11
31	0	1	1	1	1	2500 Hz 500 Hz	 22597E00	Alarme incendie DIN 33404 (Allemagne)	31	SW2	15	11
32	1	1	1	1	1	1200 Hz 250 Hz	 22598E00		32	SW2	01	11

## 7.3.4 Montage du dispositif




- |   |                        |   |                               |
|---|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Vis                    | 4 | Bride de l'avertisseur sonore |
| 2 | Recouvrement du cornet | 5 | Circuit imprimé               |
| 3 | Vis à tête cylindrique | 6 | Boîtier                       |

22730E00

**Vis et joints**

Les vis à tête cylindrique sont livrées avec des joints Nyltite.

- Vérifier le bon état des joints avant le montage.
- Remplacer les joints endommagés.
- Utiliser les joints au maximum 5 fois.
- Lors du vissage, s'assurer que le joint est bien à plat sur la tête de vis, voir figure.



15748E00

<p>22741E00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insérer le circuit imprimé (5) dans le boîtier (6).</li> </ul>
<p>22740E00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brancher le connecteur entre la bride de l'avertisseur sonore (4) et le circuit imprimé (5).</li> </ul>
<p>22739E00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en place la bride de l'avertisseur sonore (4) et la fixer au moyen des 4 vis à tête cylindrique (M5 x 16) (3) (couple de serrage 4 Nm).</li> </ul>
<p>22510E00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre en place le recouvrement du cornet (2) et le fixer au moyen des 3 vis PT (4,0 x 12) (1) (couple de serrage 0,4 Nm).</li> </ul>


### 7.3.5 Montage de la mise à la terre

- Connecter la mise à la terre interne comme point de raccordement primaire.

FR



La connexion externe peut être utilisée comme ligne d'équipotentialité supplémentaire si elle est autorisée ou requise par la législation locale ou les autorités.



22738E00

## 8 Mise en service

FR

### 8.1 Conditions

	DANGER
	<p>Risque d'explosion en cas d'installation inappropriée ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contrôler l'installation du dispositif avant la mise en service.</li> <li>• Observer les dispositions nationales.</li> </ul>

Avant la mise en service, s'assurer que :


- Le dispositif a été installé correctement.
- La tension d'alimentation est conforme à la tension assignée d'emploi du dispositif.
- Le diamètre de câble autorisé pour l'entrée de câble a été utilisé.
- Les entrées de câbles et bouchons obturateurs sont bien serrés.
- Les conducteurs sont introduits correctement.
- Le raccordement a été effectué correctement.
- Toutes les vis et tous les écrous sont serrés conformément aux prescriptions.
- La chambre de connexion est propre.
- Le dispositif n'est pas endommagé.
- Aucun corps étranger ne se trouve dans le dispositif.
- Le dispositif a été fermé conformément aux prescriptions.

### 8.2 Exécution

Pour la mise en service, la tension d'alimentation est appliquée en fonction de la tension assignée d'emploi.

À cet effet, les fonctions préconfigurées suivantes peuvent être vérifiées, voir figure :

- Avertisseur sonore
- Fonctionnalités de commande (signal A/B)



22736E00

## 9 Fonctionnement

Le dispositif avertit et alerte en émettant

- un signal acoustique.

### 9.1 Dépannage

Si les solutions proposées ne vous permettent pas d'éliminer le défaut :

- Adressez-vous à la société R. STAHL Schaltgeräte GmbH.

Pour un traitement rapide, veuillez tenir à portée de main les informations suivantes :

- Type et numéro de série du dispositif
- Données d'achat
- Description des erreurs
- Domaine d'utilisation (notamment câblage d'entrée / de sortie)

## 10 Maintenance, entretien, réparation

### 10.1 Maintenance et entretien

- Le type et l'étendue des contrôles sont spécifiés dans les prescriptions nationales correspondantes.
- Adapter les intervalles de contrôle aux conditions d'utilisation.
- Procéder aux travaux de maintenance et de réparation selon CEI 60079-17 et CEI 60079-19.

	Observer également les réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation.
---	---

Vérifier au moins les points suivants lors de la maintenance/l'entretien du dispositif :

- le serrage correct des conducteurs,
- la formation de fissures et d'autres dommages visibles sur le dispositif,
- le vieillissement et l'endommagement du joint,
- le respect des températures admissibles (selon EN 60079),
- une utilisation conforme aux fins prévues.

### 10.2 Réparation

	<b>DANGER</b>
	<p>Risque d'explosion en cas de réparations inappropriées ! Le non-respect de cette indication peut causer des blessures graves ou mortelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les réparations des dispositifs doivent être effectuées exclusivement par R. STAHL Schaltgeräte GmbH.</li> </ul>

### 10.3 Retour

- Tout retour ou emballage de dispositifs ne doit être effectué qu'en accord avec R. STAHL ! À cet effet, veuillez contacter le représentant local de R. STAHL.

Le service après-vente de R. STAHL se tient à disposition en cas de retour de dispositif pour réparation ou maintenance.

- Contacter personnellement le service après-vente.

ou

- Consulter le site Internet [r-stahl.com](http://r-stahl.com).
- Sélectionner dans « Assistance » > « RMA » > « Formulaire RMA ».
- Remplir le formulaire et l'envoyer.  
Vous recevrez automatiquement par e-mail un formulaire RMA.  
Veuillez imprimer ce fichier.
- Envoyer ensemble dans l'emballage le dispositif et le formulaire RMA à la R. STAHL Schaltgeräte GmbH (adresse indiquée à la chapitre 1.1).

## 11 Nettoyage

- Afin d'éviter toute surcharge électrostatique, les dispositifs situés en zones Ex doivent uniquement être nettoyés avec un chiffon humide.
- En cas de nettoyage humide, utiliser de l'eau ou des détergents doux, non abrasifs, non agressifs.
- Ne pas utiliser de détergents ou solvants agressifs.
- Ne jamais nettoyer le dispositif avec un puissant jet d'eau, par ex. avec un nettoyeur haute pression !

## 12 Élimination

- Respecter les prescriptions nationales et locales ainsi que les dispositions légales relatives à l'élimination.
- Les matériaux doivent être recyclés séparément.
- S'assurer d'une élimination de tous les composants respectueuse de l'environnement conformément aux dispositions légales.

## 13 Accessoires et pièces de rechange

<b>AVIS</b>	
Dysfonctionnement ou endommagement du dispositif si les pièces utilisées ne sont pas d'origine. Le non-respect de cette indication peut causer des dégâts matériels !	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine de R. STAHL Schaltgeräte GmbH.</li> </ul>	

<b>i</b>	Vous trouverez les accessoires et les pièces de rechange sur la fiche technique figurant sur notre site Internet : <a href="http://r-stahl.com">r-stahl.com</a> .
----------	---

**EU-Konformitätserklärung**  
*EU Declaration of Conformity*  
*Déclaration de Conformité UE*



**R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany**  
 erklärt in alleiniger Verantwortung, *declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,*

**dass das Produkt:** **Akustische und optische Signalgeräte**  
*that the product:* *Audible and visual signalling devices*  
*que le produit:* *Appareil de signalisation sonore et lumineux*

**Typ(en), type(s), type(s):** **YL60/2, YA60/2, FL60/2**

**mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.**  
*is in conformity with the requirements of the following directives and standards.*  
*est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.*

Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s)		Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)
2014/34/EU	<b>ATEX-Richtlinie</b>	EN IEC 60079-0:2018
2014/34/EU	<i>ATEX Directive</i>	EN 60079-1:2014
2014/34/UE	<i>Directive ATEX</i>	EN 60079-31:2014

**Kennzeichnung, marking, marquage:**  **II 2 G Ex db IIC T6/T4 Gb**  **0158**  
**II 2 D Ex tb IIIC T 80 °C/T100 °C Db**

**EU-Baumusterprüfbescheinigung:** **EPS 20 ATEX 1077 X**  
*EU Type Examination Certificate:* *(Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH,*  
*Attestation d'examen UE de type:* *Businesspark A96, 86842 Tuerkheim, Germany)*

**Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie:** EN 60598-1:2015/ A1:2018  
*Product standards according to Low Voltage Directive:* EN 62471:2008  
*Normes des produit pour la Directive Basse Tension:*

2014/30/EU	<b>EMV-Richtlinie</b>	EN 50130-4:2011/ A1:2014
2014/30/EU	<i>EMC Directive</i>	EN 61000-6-3:2007/+ A1:2011/ AC:2012
2014/30/UE	<i>Directive CEM</i>	

2011/65/EU	<b>RoHS-Richtlinie</b>	EN 50581:2012
2011/65/EU	<i>RoHS Directive</i>	
2011/65/UE	<i>Directive RoHS</i>	

Waldenburg, 2021-06-11

**Ort und Datum**  
*Place and date*  
*Lieu et date*

i.V.

  
**Dr. C. Chevalier**  
**Vice President BU Lighting & Signalling**  
*Vice-Président BU Eclairage & Appareils de signalisation*

i.V.

  
**J. Freimüller**  
**Vice President global Quality Management**  
*Vice-Président globale Gestion de Qualité*