

EU-Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Déclaration de Conformité UE



R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany
 erklärt in alleiniger Verantwortung / declares in its sole responsibility / déclare sous sa seule responsabilité

dass das Produkt: **Diagnose Kommunikationsmodul**
 that the product: *Diagnosis Communication Module*
 que le produit: *Module pour Communication de Diagnostic*

Typ(en) / type(s) / type(s): **9415/00-310-4g (g = 0, 2)**

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.
 is in conformity with the requirements of the following directives and standards.
 est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.

Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s)	Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)
2014/34/EU ATEX-Richtlinie 2014/34/EU <i>ATEX Directive</i> 2014/34/UE <i>Directive ATEX</i>	EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-15:2010

Kennzeichnung / marking / marquage: **Ex II 3 G Ex nA [ic] IIC T4 Gc** **CE**

Baumusterprüfbescheinigung: **BVS 11 ATEX E 104 X**
 Type Examination Certificate: (DEKRA EXAM GmbH,
 Attestation d'examen de type: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum, Germany, NB0158)

Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie: **In Anlehnung / According to / Selon:**
 Product standards according to Low Voltage Directive: EN 50178:1997
 Normes des produit pour la Directive Basse Tension: EN 61010-1:2010

2014/30/EU EMV-Richtlinie 2014/30/EU <i>EMC Directive</i> 2014/30/UE <i>Directive CEM</i>	EN 61326-1:2013
--	-----------------

2011/65/EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU <i>RoHS Directive</i> 2011/65/UE <i>Directive RoHS</i>	EN IEC 63000:2018
---	-------------------

Waldenburg, 2021-05-05

Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

i.V. 

Carsten Brenner
Leiter Geschäftsbereich Automation
Vice President Business Unit Automation
Vice-président Business Unit Automation

i.V. 

Jürgen Freimüller
Leiter Qualitätsmanagement
Director Quality Management
Directeur Assurance de Qualité